

様式第3号(第12条関係)

会 議 録

会 議 の 名 称	平成25年度第2回吉川市水道運営委員会
開 催 日 時	平成25年11月12日（火）午前10時00分から午前11時30分まで
開 催 場 所	水道課別棟会議室
出席委員(者)氏名	立澤 利夫（会長） 小野寺 よし子（副会長） 飯箸 幸弘 沖 敬子 斉藤 幸男 森田 京子 山田 清智 伊藤 正勝 以上敬称略
欠席委員(者)氏名	なし
担当課職員職氏名	吉川市長 戸張 胤茂 水道課長 山崎 成一 課長補佐兼施設係長 戸丸 恵三 課長補佐兼庶務係長 石田 和親 庶務係主査 岡田 一直 庶務係主事 山崎 徹 庶務係主事 横峯 賢司
会議次第と会議の公開又は非公開の別	1 開 会 2 市長あいさつ 3 会長あいさつ 4 議事 (1) 平成25年度吉川市水道事業会計補正予算（第1号）について (2) その他 5 閉会 以上、すべて公開
非公開の理由 (会議を非公開にした場合)	
傍 聴 者 の 数	0名
会 議 資 料 の 名 称	1 平成25年度吉川市水道事業会計補正予算書（第1号） 2 平成25年度吉川市水道事業会計補正予算書（第1号）概要

会議録の作成方法	<input type="checkbox"/> 録音機器を使用した全文記録 <input checked="" type="checkbox"/> 録音機器を使用した要点記録 <input type="checkbox"/> 要点記録
会議録確認指定者	飯箸 委員 山田 委員
その他の必要事項	

審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等)	
石田補佐	1 開会のことば
市長	2 市長あいさつ
立澤会長	3 会長あいさつ
事務局	委員出席状況を報告 委員8名中8名が出席であることを報告 会議成立を報告 会議が公開であることを報告 傍聴者がいないことを報告
石田補佐	会議資料の確認 議事進行を立澤会長に依頼
立澤会長	会議録の署名委員に、飯箸委員と山田委員の2名を指名
	4 議事
	(1) 平成25年度吉川市水道事業会計補正予算(第1号)について
水道課長	平成25年度吉川市水道事業会計補正予算(第1号)について説明
立澤会長	それではただいまの説明につきまして、質問等がある方はいらっしゃいますか。
伊藤委員	①太陽光発電の設置によってどのような効果があったのか。 ②電気料が上がる要因にはどのようなことが考えられるのか。 ③災害時に電力供給が不可能となった場合はどのような対応をするのか。
水道課長	①今年4月からの半年間で17,380kW発電し、費用に換算すると、約30万円分を発電したことになります。 ②電気を使用するタイミングが集中してしまうと上がってしまいます。当年度の最大使用量が、翌年度電気料の年間契約額の積算根拠となり

審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等)

ますので、一部設備を分離・個別契約にし、電力使用が集中しないよう対応しているところでございます。

③自家発電機を稼働することで約12時間は配水が可能となります。今後は燃料タンクの容量を大きくし、できる限り長時間稼働できるようにすることも検討していきたいと考えております。

伊藤委員

各債務負担行為について説明してほしい。

水道課長

「水質検査委託事業」

水道法で定められている水質検査業務及びお客様から依頼された水質検査業務を委託するものです。

「末端水質監視業務委託事業」

市内の末端箇所（三輪野江・上内川・榎戸・道庭）の4地点で残留塩素濃度、味、臭気、色、濁りの測定(毎日実施)を委託するものです。

「次亜塩素酸ナトリウム購入事業」

地下水の消毒用に購入するものでございます。また、埼玉県企業局から送られてくる県水につきましても、濃度調整のために使用するものでございます。

「漏水等待機委託事業」

勤務時間外及び土日祝日に漏水が起こった際に、早急に対応できるよう、吉川市管工事協同組合に待機を委託するものです。

「給・配水管漏水修繕事業」

漏水が発生した管の緊急修繕を吉川市管工事協同組合に依頼するものです。

「廃棄物処分委託事業」

一般及び事業系廃棄物の処理を委託するものです。

「施設清掃委託事業」

週3回、吉川市シルバー人材センターに施設清掃を委託するものです。

「水道機械設備損害保険」

電氣的な事故による火災や、突発的な事故等の損害に備えるための保険に加入するものです。

「開栓業務委託事業」

勤務時間外及び土日祝日に開栓依頼があった際に、吉川市管工事協同組合に開栓を依頼するものです。

「水道料金収納代行業務委託事業」

各コンビニから納められた水道料金の取りまとめを委託するものです。

伊藤委員

- ①市民からの水質検査依頼及び漏水修繕依頼は年間何件あるのか。
- ②末端水質監視業務委託を具体的に教えてほしい。

水道課長

- ①市民からの水質検査依頼は年間2、3件ほどありますが、職員が現場で確認・検証を行い、原因等をお客様に説明し、納得していただいております。
漏水件数は平成24年度120件、平成25年度10月末現在76件です。漏水修繕を行った証明ができるものがあれば漏水減額を行っております。ただし、検針の際に漏水していることを通知したにもかかわらず、長期間漏水を放置していた場合などは漏水の減額対象とはなりません。
- ②浄水場から距離が遠くなるほど残留塩素が薄くなってしまいますので、個人の蛇口から出た水を毎日測定し、その濃度結果によって、次亜塩素酸ナトリウムの量を調整しています。また、水の循環を良くするための水抜きを行う場合もあります。

伊藤委員

- ①漏水に伴う使用者の個人負担金納入はあったのか。
- ②水質検査委託料の値段が高額なのはなぜか。
- ③末端の残量塩素濃度が濃くすると、浄水場付近の濃度が極端に濃くなってしまわないか。

水道課長

- ①漏水減額で対応しましたので、漏水に伴う使用者の減額対象分の個人負担金納入はありませんでした。
- ②厚生労働省が定めた50項目の検査に加え、毎月検査・年4回検査・年1回検査など、検査回数が多いためです。委託の際は、数社からの見積りを参考とし、入札により委託しています。

<p>立澤会長</p> <p>水道課長</p> <p>立澤会長</p> <p>小野寺 副会長</p>	<p>③配水時にも濃度を測定しておりますので、浄水場付近濃度が極端に濃くならないよう調整しつつ、末端濃度が基準値になるよう対応しています。</p> <p>(2) その他</p> <p>事務局からは何かございますか。</p> <p>給水人口が伸びている一方で使用量は減っている状況です。吉川市の安心安全な水を今後も多くの方々に飲んでいただきたいと思いますと考えております。</p> <p>それではこれで本日の会議の進行を終了させていただきます。委員の皆様、ご協力ありがとうございました。</p> <p>5 閉会のことば</p> <p>以上を持ちまして、平成25年度第2回吉川市水道運営員会を終了致します。委員の皆様、本日は大変お疲れ様でした。</p>
<p>以上、会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。</p> <p>平成26年2月4日</p> <p>署名委員 飯箸 幸弘 (自署) 署名委員 山田 清智 (自署)</p>	