

様式第3号(第12条関係)

会 議 録

会 議 の 名 称	平成30年度第3回吉川市水道運営委員会
開 催 日 時	平成31年1月31日(木) 午後1時32分から午後2時42分まで
開 催 場 所	水道課別棟会議室
出席委員(者)氏名	森田京子会長、齊藤幸男副会長、飯嶋啓之委員、京谷恵子委員、豊田宇助委員、中島のり子委員、戸田馨委員
欠席委員(者)氏名	飯塚貴利委員
担当課職員職氏名	課長補佐兼庶務係長 池田満、森恵子主任、町田直人主任
会議次第と会議の公開又は非公開の別	1 開 会 2 市長あいさつ 3 議事 (1) 平成31年度吉川市水道事業会計予算について (2) 吉川市水道ビジョンについて (3) その他 4 その他 5 閉会 以上、すべて公開
非公開の理由 (会議を非公開にした場合)	なし
傍 聴 者 の 数	0名
会議資料の名称	1 平成31年度吉川市水道事業会計予算書 2 平成31年度吉川市水道事業会計予算(案)概要 3 吉川市水道ビジョンについて 4 平成31年度水道運営委員会会議開催予定表
会議録の作成方法	<input type="checkbox"/> 録音機器を使用した全文記録 <input checked="" type="checkbox"/> 録音機器を使用した要点記録 <input type="checkbox"/> 要点記録
会議録確認指定者	齊藤幸男委員 豊田宇助委員
その他の必要事項	

審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等)	
事務局	1 開会のことば
市長 事務局	2 市長あいさつ 委員出席状況を報告 委員8名中7名が出席であることを報告 会議成立を報告 会議が公開であることを報告 傍聴者がいないことを報告 会議資料の確認
事務局 森田会長	3 議事 それでは、これより議事の進行を森田会長にお願いします。 それでは議事の進行を務めさせていただきます。 本日の会議録の署名委員に斎藤委員と豊田委員を署名委員にお願いします。 斎藤委員、豊田委員の2名了承。
森田会長	(1)「平成31年度吉川市水道事業会計予算について」 それでは、「平成31年度吉川市水道事業会計予算について」を議題とします。事務局より説明いただきますので、説明が終わりましたら質問等を行いたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは事務局お願いします。
事務局	平成31年度吉川市水道事業会計予算の概要について説明
森田会長	はい、ありがとうございました。それでは、ただ今の説明について、質問がありましたらお願いします。
戸田委員	総配水量が、平成30年度と比べ減っている理由は。また、債務負担行為に関する調書の記載方法で、債務負担期間の方法が、12月補正の時と違っていますが、この記載方法で正しいのですか。
事務局	平成30年度は、前年度の伸び率と水道管洗浄による配水量の増加を見込んで計上しましたが、31年度においては洗浄作業による水道水の使用量の減少と、市全体の水道水使用量の伸びが少ないと推計し計上しました。 債務負担行為に関する調書の、当該年度以降の支払義務発生予定額の欄の年度の記載方法については、前年度中に契約行為を行う必要があるため、30・31年度の2年度の期間となる標記ですが、前年度の契約行為は完了しているため、このような表記になり一般会計等と同じ表記です。

森田会長	<p>(2) 吉川市水道ビジョンについて</p> <p>それでは、「吉川市水道ビジョンについて」を議題とします。事務局より説明いただきますので、説明が終わりましたら質問等を行いたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは事務局お願いします。</p>
日水コン	<p>水道ビジョンの策定の支援業務を委託している(株)日水コンより、資料2-2お客様意識の集計結果について説明した。</p>
会長	<p>ただ今の説明について、質問がありましたらお願いします。</p> <p>初めに私から1つ質問します。PCタンクは、恒久的な施設ですか。また、水道管の耐震化率はどのような状況ですか。</p>
日水コン	<p>PCタンクについては、地震に強い構造ではあるが、長い年月が経てば老朽化していくので、補修等はいずれ必要になる。水道管の耐震化については、案の17ページ表の3.5に耐震化率が表示され、近隣市との比較からすると上回っているが、重要給水施設管路を進めていく必要はあります。</p>
市長	<p>27ページの水道水の安全性についてのアンケートの結果で、平成16年に比べて、「安心・どちらかといえば安心」と回答した率が大幅に増えているが、その理由はなにか。</p>
日水コン	<p>全国的な傾向として、水道水はおいしいというPRなどがされ、多くの人が水道水に対する安心感を持つようになったと思います。</p>
市長	<p>28ページの「料金が多少上がっても、耐用年数を超えたものはできるだけ早く更新すべきだ」が47.9%となっているが、この数字はどう考えたらいいのですか。</p>
日水コン	<p>市民が老朽化した社会インフラが危険である、という意識を持ち始めているということだと考えます。たとえば、数年前のトンネルの天板の崩落事故や、福岡での地下鉄工事に起因する道路の陥没事故などにより、社会インフラを整備する必要性が認識されてきたためだと考えます。</p>
齊藤委員	<p>昨年12月に水道法が改正され、民営化の件が話題となったが、吉川市はどうなっていくのですか。</p>
市長	<p>基本的に公営で進めていく予定である。そのためにも現在検討中の水道ビジョンで、健全な経営を継続していくための計画を策定する必要があります。</p>
森田会長	<p>他に何かございますか。ないようですので、次に吉川市水道ビジョン(案)について説明をお願いします。</p>
日水コン	<p>資料2-1吉川市水道ビジョン(経営戦略)(案)について説明した。</p>
森田会長	<p>ただ今の説明について、質問がありましたらお願いします。</p> <p>私から1件お聞きします。県営水道の庄和浄水場は、高度浄水処理施設を導入する予定はないのですか。新三郷浄水場は施設が設置され、おいしい水が送</p>

事務局	<p>られていると聞いています。会野谷浄水場にも庄和浄水場から、高度浄水施設で作られた水が送られてくるといいと思いますがいかがですか。また、庄和浄水場で、水の匂いのきついときは、どのような処理をしているのですか。</p> <p>毎年度当初、庄和浄水場と意見交換をしていますが、県の予定では、新たに高度浄水施設を設置するのは、大久保浄水場を予定しているそうです。その後の施設の設置予定はわかりません。庄和浄水場の場合、匂い等の除去は活性炭処理をしています。</p>
会長	<p>他に何かございますか。ないようですので本日の会議を終了します。ご協力ありがとうございました。</p>
事務局	<p>その他といたしまして、昨年11月に開催された、第2回水道運営委員会において、当初の議題に予定されていなかった「水道事業の資金運用」について、次回の運営委員会に書面で資料を提示することとされた件ですが、資金運用につきましては、担当者同士の協議を行っておりましたが、現段階において資金運用をするのか、金額・利率・期間等について具体的に決まっていなかったことから、本日改めて皆様に説明できるものはございません。以上でございます。</p>
事務局	<p>それでは、閉会の言葉を齊藤副会長よりお願いします。</p> <p>副会長あいさつ</p> <p>以上で終了。散会。</p>
<p>以上、会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。</p> <p>平成31年 2月20日</p> <p>署名委員 豊田宇助(自署) 署名委員 齊藤幸男(自署)</p>	