

第2号議案資料

工事請負契約の締結について

- 1 工 事 名 小中学校10校体育館空調設備設置工事
- 2 工事場所 吉川市大字平沼73番地他9箇所
- 3 工 期 契約締結日から令和7年7月31日まで
- 4 請負金額 変更前 779,900,000円
変更後 818,202,000円
- 5 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大沢三丁目28番地11号
氏名又は名称 ナカノヤ・立澤特定建設工事共同企業体
代表者職指名 株式会社ナカノヤ 代表取締役 小林孝裕

6 変更概要

工事改修範囲の追加に伴う請負代金の変更

7 変更工事内容

(1) 防球ガードの追加設置

設計段階においては、冷媒配管を体育館アリーナ側に露出しないように室内機裏側から壁面を貫通させて室外機へ配管予定であったが、構造上、梁などの影響により、当該方法によることが難しく、体育館アリーナ側への露出配管となった。このため、露出配管の保護が必要となるため、防球ガードを設置するものである。

(2) 敷鉄板の数量変更

設計段階において見込めなかった作業通路の確保や教職員用駐車場の確保が必要となったため、敷鉄板の数量を増やすものである。

8 変更仮契約書 別添のとおり